



Obec Seloutky
Seloutky 58
798 04 Určice

Naše značka
PRO/B/16/06/19/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing. Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
17.6.2019

Domovní kanalizační přípojky Seloutky

Předložená projektová dokumentace pro ÚS řeší výstavbu domovních částí kanalizačních přípojek v k.ú. Seloutky.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady včetně přípojek ve správě MOVO a.s.. a v majetku obce Seloutky. Poloha sítí v naší správě je patrna z příložené situace.

Domovní části kanalizačních přípojek

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací uvedených stavebních objektů.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- **požadujeme, aby byly kanalizační stoky a jejich přípojky umístěny v souladu s ČSN 75 6101 v celém rozsahu stavby stokové sítě obce Seloutky pod vodovodními řadami v naší správě a jejich přípojkami**
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace



- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby, včetně možného náhradního zásobování poruchou dotčených RD vodou
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více

Souhlasíme s navrženou projektovou dokumentací. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vyjádření.

Při dodržení podmínek souhlasíme s vydáním ÚS.

Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPC Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

